

Los Reyes la Paz, Estado de Mexico a 07 de Septiembre de 2019

ACCESORIOS TÉCNICOS PARA CONCRETO KOHEL, S.A. DE C.V.

AT'N.: ING. CARLOS ALBERTO GALINDO
RESIDENTE DE OBRA

Por este medio me permito informarle los resultados derivados del ensayo a los cubos de mortero proporcionados por usted y cuya dosificación por m³ es la siguiente:

Después de realizar los ensayos se obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA DE RESULTADOS

No. Clave	Edad	Fecha de ensayo	Área (cm ²)	Carga (kg)	Resistencia (kg/cm ²)
QT-06	07 días	17/08/2019	25.86	5456	211
QT-06	14 días	24/08/2019	25.86	7835	303
QT-06	28 días	07/09/2019	25.86	10 447	404